



CSI S.p.A.
Sede Legale - Uffici - Laboratori:
V.le Lombardia, 20
20021 BOLLATE (MI)
Tel. 0238330.1
Fax 023503940
www.csi-spa.com

R.E.A. 1466310
Registro Imprese 352168/8620/18
C.F./P.I.: 11360160151 IT
Cap. Soc. € 1.040.000

Spett.
Stratex SpA
Via Peschiera, 3/5
33020 Sutrio (UD)

Bollate, 06/05/2010

OGGETTO: PROVA DI RESISTENZA AL FUOCO secondo D.M. del 16.2.2007 e norma EN 1365-2

Si dichiara che il Laboratorio C.S.I. S.p.A., il giorno 19/04/2010, ha eseguito una prova di resistenza al fuoco di un elemento orizzontale portante in legno denominato "xpanel", per il Cliente in indirizzo, secondo Norma Europea UNI EN 1365-2.

Dai risultati sperimentali della prova, si attesta che la resistenza al fuoco del prototipo è la seguente:

"xpanel": **REI 91 RE 91**

Il campione è classificato REI 90 e RE 90.

Seguirà il rapporto di prova: n°CSI1541FR.

In fede,

Il Responsabile Area Resistenza al Fuoco
Ing. Appiani Andrea

Questo anticipo dell'esito fa riferimento a dati e ad un risultato ottenuti a seguito di una prova di resistenza al fuoco effettuata conformemente al D.M. del 16.2.2007; esso, tuttavia, non sostituisce il rapporto di prova e il rapporto di classificazione originali. Inoltre, il risultato potrebbe cambiare, a seguito di un'analisi più approfondita dei dati in possesso del Laboratorio.

La validità di questo documento è di 6 mesi, o sino all'emissione da parte di C.S.I. S.p.A. della Relazione di Prova originale.